Unidade Local de Saúde da Guarda
Laboratório de Saúde Pública da Guarda

Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo
Av. Dr Anibal de Azevedo nº 6

6440-132 Figueira de Castelo Rodrigo

Relatório de Ensaio nº 1001091

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra **Versão:** 1.0

Tipo Amostra: Piscinas

Descrição:

Ponto de Colheita: GRD731 - Tanque Grande das Piscinas Municipais- Fig Castelo Rodrigo

Freguesia:

Responsavel Colheita: Técnico de Saúde Ambiental

Data de Recolha:	15/03/2010
Data de Recepção:	15/03/2010
Hora da Recepção:	
Data de Início:	15/03/2010
Data de Fim:	17/03/2010
Data de Emissão:	22/03/2010
ID. Colheita:	1001216

Dados de Colheita

Água Tratada: Sim **Cloro Residual mg/l (efectuado pelo TSA):** 1,47

Parâmetros / Métodos Analíticos	Resultados	Valores de Referência VR	VL
Análise Bacteriológica			
Termófilos (37 ºC / 48h) (UFC/1 mL) / ISO 6222 - 1999 (E)	1	---	100
Coliformes totais (37ºC, 48h) (UFC/100 mL) / ISO 9308-1	0	---	10
Escherichia Coli (44ºC, 48h) (UFC/100 mL) / ISO 9308-1	0	---	0
Enterococcus (37ºC, 48h) (UFC/100 mL) / ISO 7899-2	0	---	0
Pseudomonas aeruginosa (37ºC, 48h) (UFC/100 mL) / Metodo interno (segundo Norma HPA W6)	0	---	0
Staphylococcus (37ºC, 48h) (UFC/100 mL) / NP 4343-1998	0	---	20
Staphylococcus aureus (37ºC, 48h) (UFC/100mL) / NP 4343-1998	0	---	0
Análise Fisico-Química			
pH / Electrometria	7,6	---	6,9 - 8,0
Temperatura (ºC) / Electrometria	21,7	---	---
Condutividade (µS/cm) / Electrometria	158	---	1500

Apreciação:

Todos os paramêtros cumprem o decreto lei em vigor

Drª Paula Lourenço

Técnico Superior

SMEWW=Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed; NP=Norma Portuguesa; NP EN=Versão Portuguesa da Norma Europeia; ISO=International Standard Organisation; LAE=L'Analyse des l'eaux, Rodier- 8e Ed; U.N.T.= Unidade Nefelométrica de Turvação; UFC=Unidades Formadoras de Colónias; LQ=Limite de Quantificação; n.d.=não detectado, HPA=Health Protection Agency; PT=Procedimento Técnico; MI=Método Interno

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada.

Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando autorizado pelo Laboratório.

Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número.